

Erläuterungsbericht zur Aktualisierung des 5. Änderungsantrages PFA 1.1

Gegenüber der bisher vorliegenden Fassung des 5. Planänderungsantrages vom 18.11.2009 bzw. der Fassung des PF-Beschluss zur 5. Planänderung vom 30.04.2010 haben sich folgende Ergänzungen bzw. Änderungen ergeben:

- Ergänzung des Antrages um die artenschutzrechtlichen Prüfung um den Anforderungen der VGH-Entscheidung vom 15.12.2001 (Az.: 5S2100/11) Rechnung zu tragen.
- Darstellung der Lage der Leitungstrassen für das Grundwassermanagement entsprechend der Ausführungsplanung bzw. dem Bestand soweit bereits verlegt. Die Überschusswasserleitung zum Neckar wurde vom westlichen Rand des Mittleren Schlossgartens an die westlich der Cannstatter Straße liegende Stützmauer des Bahnhofes verlegt.
- Darstellung der zentralen Wasseraufbereitungsanlage am ZOB in der ausgeführten Lage
- Die Infiltrationsbrunnen sind ebenfalls in der Bestandslage dargestellt.
- Berücksichtigung der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)

Entscheidung nach § 76 (3) VwVfG
59100-591pä/004-2304#009
vom 23. Oktober 2012

Im Auftrag


(Barbara von Eicken)

Eisenbahn-Bundesamt,
Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart

