



Eisenbahn-Bundesamt, Olgastraße 13, 70182 Stuttgart

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart

Bearbeitung: Dr. Bettina Johst
Telefon: +49 (711) 22816-170
Telefax: +49 (711) 22816-699
E-Mail: JohstB@eba.bund.de
sb1-kar-stg@eba.bund.de
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Datum: 12.11.2018

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)

59170-591pä/013-2018#011

VMS-Nummer: 3399522

Betreff: S 21, PFA 1.5, 29. PÄ Entrauchungsbauwerk Heilbronner Straße – Berichtigung offener Unrichtigkeiten

Bezug:

Anlagen: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen offener Unrichtigkeiten (§ 42 VwVfG) wird der Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 08.10.2018, Gz.: 591pä/013-2018#011 wie folgt berichtigt:

1. Nebenbestimmung A.3.1.2:

„Der Vollast-Probetrieb der Entrauchungsventilatoren darf nur an maximal 10 Werktagen in einem Kalenderjahr für maximal eine Stunde und nur in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr durchgeführt werden.“

2. Zusage A.4.1:

„Die Vorhabenträgerin sagt zu, bei der Ausbildung und Abdichtung des Bauwerks zu berücksichtigen, dass aus angrenzenden Altablagerungen eventuell Methan austritt.“

Hausanschrift:
Olgastraße 13, 70182 Stuttgart
Tel.-Nr. +49 (711) 22816-0
Fax-Nr. +49 (711) 22816-699
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de

Überweisungen an Bundeskasse Trier
Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken
BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20
IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590

Die Berichtigung der Nebenbestimmung A.3.1.2 ist erforderlich, weil der bisherige Wortlaut entgegen dem Gewollten zum Ausdruck bringt, dass die Instandhaltungsarbeiten insgesamt den genannten Beschränkungen unterliegen. Gemeint sind jedoch - in den Antragsunterlagen auch beschriebene - Beschränkungen des Vollast-Probebetriebs der Entrauchungsventilatoren aus immissionsschutzrechtlichen Gründen.

Die Berichtigung der Zusage A.4.1 trägt dem Umstand Rechnung, dass die bisherige Formulierung missverständlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Dr. Johst