

## **Unterlage 18.3**

Stellungnahme Maßnahme Dole 3 und Dole 4



ARGE WUG, Rosensteinstr. 24, 70191 Stuttgart

Nur zur Information

DB Engineering & Consulting GmbH  
z.H. Frau Gießelmann,  
Mönchstraße 29,  
70191 Stuttgart

Ihre Zeichen

Unser Zeichen  
A0100 -Gau

Telefon, Bearbeiter  
0711/2550936-12  
Dr. Gaukler

Datum  
30.11.20

## Großprojekt Stuttgart - Ulm, PFA 1.6b, Abstellbahnhof Untertürkheim

hier: Wasserwirtschaftliche Stellungnahme 2. Planänderungsverfahren Rückbau und Neubau Dole 3 und 4

Sehr geehrte Frau Gießelmann,

im Bereich des Abstellbahnhofs werden die anfallenden Oberflächenwässer in Stauraumkanäle (Dole 1 – 6) zurückgehalten und gedrosselt an die öffentliche Mischwasserkanalisation weitergeleitet. Im Bereich Dole 3 und 4 wird aufgrund einer hydraulischen Überlastung des öffentlichen Abwassernetzes zusätzlicher Stauraum benötigt. Dieser Stauraum soll über den Einbau von größer dimensionierten Rechteckkanäle (Innenmaße B/H 2000/1250) geschaffen werden. Die in diesen Bereichen bereits vorhandenen Kanäle (Dole 3 und 4 (alt)) wird hierfür vorab zurückgebaut.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist festzustellen, dass die geplanten Kanalbaumaßnahmen liegen im Bereich der Außenzone des Heil- und Mineralwasserschutzgebietes zu liegen kommen. Auf Grundlage der maximalen Eingriffstiefen von 221,3 m NN (Dole 3) bzw. 221,7 m NN (Dole 4) im Bereich Augsburgstraße (Osten) und von 220,90 m NN (Dole 3) bzw. 221,0 m NN (Dole 4) im Bereich der westlichen Anbindung an den Bestand erfolgen durch die Kanalbauarbeiten weder Eingriffe in den Gipskeuper noch Eingriffe in den obersten Grundwasserleiter in den quartären Neckarkiesen

Eine Änderung des übergeordneten Wasserrechts aus dem derzeit im Verfahren befindlichen PF-Antrags ist daher aus Sicht des SVWW nicht erforderlich

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Geol. Dr. B. Gaukler

Nur zur Information